

2. radionica PLIGES projekta

**Mogućnosti regeneracije geotermalnog bušotinskog polja
pohranom Sunčeve energije u tlo - je li solarni BTES isplativ?**



Tomislav Kurevija




RGNF Zagreb, 22.03.202.

- Underground Thermal Energy Storage (UTES) – uravnoteženje potrošnje toplinske energije na godišnjoj razini pohranom u podzemlje

- ATES

- BTES - BHE



Metode




- Modelling BHE systems Modeliranje BHE sustava
- Isplativost sustava – utjecaj cijelog niza petrofizikalnih i toplinskih svojstava stijena
- Godišnje potrebna energija za grijanje i hlađenje – ‘trajne’ promjene u temperaturi ležišta u funkciji vremena
- GHX Design Tool, GLD, EED, GLHEPRO... programski paketi za projektiranje plitkih geotermalnih bušotina
- BTES – pohrana toplinske energije u tlo/stijenu putem bušotinskih izmjenjivača

Tehnički i termogeološki parametri



- Primjer modeliranja sustava – Javna zgrada – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) Zagreb, RH
- 5 katova, 5000 m2 površina grijanog prostora, projekt dovršen 2022.





- Grijanje/hlađenje -> GHP
- BTES – opcija razmatranja mogućnosti korištenja



Tehnički i termogeološki parametri



- BHE polje – 53 BHE, 120 m dubina, ukupno 6360 m
- 1U TC45 Turbocollector SDR11
- 2 BHE odvojena polja
- Polje A – 6x4+2 (26 BHE)
- Polje B – 13x2+1 (27 BHE)








Legend for geology map:

a – aluvium: gravels, sands and clays; a1 – the lowest terrace: gravels, sands and clays to a lesser extent; a2 – middle terrace: gravels and sands; pr – proluvium: gravels, sands and clays; l – clayey silt; lb – marshy loes: silty clays; Pl,Q – gravels, sands and clays; Pl₁¹ – marls, marly clays, sands to a lesser extent, sandstones, gravels and conglomerates (lower panon); Pl₁² – upper panon (sands, sandy and clayey marls); ₂M₃^{1,2} – lime marls, sands to a lesser extent, sandstones, gravels and conglomerates (upper panon)

Tehnički i termogeološki parametri




- TRT ispitivanje – termogeološki parametri




Rezultati



- Tri analizirane varijante mogućeg korištenja
- Varijanta BHE V0 – osnovna varijanta, bez BTES
- Uobičajeno korištenje geotermalnog polja s pridobivanjem topline energije zimi i pohrana toplinske energije ljeti



| Tot. Heating (kWh) | Tot. Cooling (kWh) | Peak Ht (kW) | Peak Cl (kW) |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 105.380 | 0 | 371 | 0 |
| 64.570 | 0 | 339 | 0 |
| 34.890 | 0 | 287 | 0 |
| 9.662 | 6.065 | 187 | 82 |
| 1.500 | 25.057 | 0 | 164 |
| 1.500 | 33.676 | 0 | 227 |
| 1.500 | 35.112 | 0 | 266 |
| 1.500 | 34.793 | 0 | 243 |
| 10.775 | 24.898 | 123 | 182 |
| 15.598 | 0 | 196 | 0 |
| 57.150 | 0 | 271 | 0 |
| 94.250 | 0 | 321 | 0 |
| 398.275 | 159.600 | 371,0 | 266,0 |




Rezultati




- Varijanta BTES V1
- Solarni BTES implementiran postavljanjem 300 m² termalnih panela na krov zgrada. Ukupna energija pohranjuje se u 53 bušotine tijekom cijele godine kao jedna hidraulička cjelina

| Month | Solar energy to ground, kWhf | Solar energy peak power, kWf |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 10.131 | 46,9 |
| 2 | 14.925 | 69,1 |
| 3 | 28.381 | 131,5 |
| 4 | 36.965 | 171,2 |
| 5 | 46.168 | 213,9 |
| 6 | 48.024 | 222,4 |
| 7 | 51.813 | 240,0 |
| 8 | 44.931 | 208,1 |
| 9 | 43.523 | 201,6 |
| 10 | 23.819 | 110,3 |
| 11 | 11.755 | 54,4 |
| 12 | 7.501 | 34,7 |
| Total | 367.937 | |



| Tot. Heating (kWh) | Tot. Cooling (kWh) | Peak Ht (kW) | Peak Cl (kW) |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 105.380 | 10.131 | 371 | 47 |
| 64.570 | 14.925 | 339 | 69 |
| 34.890 | 28.381 | 287 | 131 |
| 9.662 | 43.030 | 187 | 253 |
| 1.500 | 71.225 | 0 | 378 |
| 1.500 | 81.700 | 0 | 450 |
| 1.500 | 86.925 | 0 | 506 |
| 1.500 | 79.723 | 0 | 451 |
| 10.775 | 68.421 | 123 | 383 |
| 15.598 | 23.819 | 196 | 110 |
| 57.150 | 11.755 | 271 | 54 |
| 94.250 | 7.501 | 321 | 35 |
| 398.275 | 527.537 | 371,0 | 506,0 |



Rezultati



Varijanta BTES V2





Rezultati



Varijanta BTES V2

- Solarni BTES implementiran postavljanjem 300 m² termalnih panela na krov zgrada.
- Polje A26 namijenjeno za 1/2 potreba grijanja i 1/1 pohranu toplinske energije iz rashladnog sustava
- Ukupna sunčeva energija pohranjena u polje B27 uz pridobivanje 1/2 potreba za grijanje. Polje B27 ne sudjeluje u hlađenju zgrade.

| Month | Solar energy to ground, kWhf | Solar energy peak power, kWf |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 10.131 | 46,9 |
| 2 | 14.925 | 69,1 |
| 3 | 28.381 | 131,5 |
| 4 | 36.965 | 171,2 |
| 5 | 46.168 | 213,9 |
| 6 | 48.024 | 222,4 |
| 7 | 51.813 | 240,0 |
| 8 | 44.931 | 208,1 |
| 9 | 43.523 | 201,6 |
| 10 | 23.819 | 110,3 |
| 11 | 11.755 | 54,4 |
| 12 | 7.501 | 34,7 |
| Total | 367.937 | |



Zaključak



- BTES – viša učinkovitost rada HP tijekom zimskih mjeseci
- Narušavanje SPF HP tijekom rada ljetnih mjeseci
- Najvažniji parametar primjene – klimatski podaci i omjer grijanje/hlađenje zgrade
- Razdvajanje polja ili cjelovit sustav

| BTES Variant | Electricity consumption of heat pumps over 20 years, MWh |
|---|--|
| V0 initial design heating+cooling NO BTES | 1603 |
| V1 solar BTES whole field | 1006 |
| V2 A26 1/2 heating+ 1/1 cooling | 1003 |
| V2 solar BTES B27 1/2 heating + solar storage | 456 |
| V2 combined solar BTES | 1459 |

Q&A



University of Zagreb
FACULTY OF MINING,
GEOLOGY AND PETROLEUM
ENGINEERING



Thank you for your attention!

Additional info:

tkruevi@rgn.hr